

Terwa armeringskopplingsystem

Innehavare/Utfärdat för

Terwa BV

Kamerlingh Onneslaan 1-3, 3401 MZ IJsselstein, Nederländerna

Organisationsnummer/VAT nummer: NL8078.94.795.B.01

Tel: +31 306991329

E-post: info@terwa.com , Hemsida: www.terwa.com

Produktbeskrivning

Mekaniska armeringsskarvar (PSA, PSE, TSE) med gängade kopplingar, hona till hane, för armeringsjärn tillverkat i material B500B och K500C-T. Dimensioner $\varnothing 12$ till $\varnothing 32$ mm. Material och dimensioner redovisas i tillhörande handling.

Avsedd användning

Skarvning av armering i bärande konstruktioner av betong.

Handelsnamn

TERWA Rebar Connection System

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

EKS

Beständighet

Material

Dimensionering av betongkonstruktioner

Avdelning A, 16 §

Avdelning A, 17 §

Avdelning D, EN 1992-1-1

* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

Tillhörande handlingar

Teknisk handbok - Armeringskopplingar PS-Version 01-2014.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Appendix daterat 2013-12-24, Kontrollorgan: Kiwa Nederland B.V.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Typgodkännande SC0986-13 | 2020-06-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



2P05537

(9P01161)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Terwa B.V Ghimbav Romania

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typpgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Terwa BV
Terwa Romania
Typbeteckning
nr/datum
SC0986-13
†
1002
RISE
KIWA

Bedömningsunderlag

Rapport ERO033364A, ERO033364B, ERO033364C, ERO033364D, ERO033364E från Element Materials Technology. Materialcertifikat 32K500C-T.
Rapport från Kiwa daterad 2019-11-14.

Kommentarer

Kommentarer

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-11-26,

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-11-25.

Detta typpgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson